

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

МДОУ «Детский сад № 105
комбинированного вида»

Н.А. Бочкарева

«29» марта 2017 г.

Отчет

об устранении нарушений требований пожарной безопасности
предписание № 293/1/1 от 11.06.2015 г. на 29 марта 2017 года.

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
1.	Из групповой ячейки, расположенной на первом этаже второго корпуса детского сада (из помещений № 35, 36, 37, 38, 39 согласно технического паспорта №010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	01.04.2016 г.	Заведующий Бочкарева Н.А.	Не выполнено
2	Из групповой ячейки расположенной на первом этаже второго корпуса детского сада (из помещений № 16, 17, 18, 20 согласно технического паспорта № 010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	01.04.2016 г.	Заведующий Бочкарева Н.А.	Не выполнено
3	Из групповой ячейки расположенной на первом этаже первого корпуса детского сада (из помещений 5,6,7,8,9 согласно технического паспорта № 010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	01.04.2016 г.	Заведующий Н.В.Ермолова	Выполнено
4	Из групповой ячейки расположенной на первом этаже первого корпуса детского сада (из помещений 1,2,3,11,12 согласно технического паспорта №010500261 от 30.03.2007) отсутствует второй эвакуационный выход	01.04.2016 г.	Заведующий Н.В.Ермолова	Выполнено

Заведующий

Н.А. Бочкарева